

## Маркировочные кольца для проводников - РМН 0:ZAHLEN - 0800420

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Маркировочные кольца для проводников, желтый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 0-9, Тип монтажа: Нанизывание, Диаметр кабеля: 1,4-2,5 мм, Размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм

На рисунке показаны варианты РМН -0, -2 и -4 с маркировкой заглавными буквами, символами и цифрами

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
Вес/шт. (без упаковки)	0.06 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Ширина (a)	3,2 мм
------------	--------

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-45 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	> 10 °C

#### Общие сведения

Указание	Необходимые надписи должны быть указаны при заказе: Минимальное заказываемое количество с одинаковыми надписями: 1 полная упаковка
	При оформлении заказа заполните код заказа.
Цвет	желтый
Составная часть	не содержит силикона, галогенов и кадмия
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	EVA
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Направление печати	горизонтально
Надпись	нумерация по порядку 0-9

# Маркировочные кольца для проводников - РМН 0:ZAHLEN - 0800420

## Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401

## ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530

## UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Принадлежности

### Принадлежности

#### Контейнер

Контейнер - SORTI 4/12 - 5020658



Коробка для хранения, 12 отделений, габаритные размеры 335 x 225 x 55 мм, материал: полистирол

### Монтажные материалы

Инструмент для установки маркировки кабеля - AFD-1 - 0800666



Стержень для крепления маркировки РМН на проводнике; стержень вставляется в отверстие, затем маркировочные кольца нанизываются на проводник. Для проводников с внешним диаметром: 2,0-2,5 мм

